



ALUSTAVA, VAIN TARJOUSLASKENTAA VARTEN!

- MITAT SUUNTAAN ANTAVIA, SFS6001 VAATIMUKSET PAIKALLISISTA LUMIOLOSUHTOISTA OTETTAVA HUOMIOON LIITTYEN KOJTELUNEEN JA AIDAN KORKEUTEEN
- LOPULLISESSA SUUNNITTELUSSA KUN LAITETIEDOT JA RAKENNUKSEN SUUNNITTELU VARMISTUNUT ON TARKISTETTAVA RAKENNUKSEN JA PÄÄMUUNTAJAN ETAISYYS TOISISTAN VASTAAMAAN SFS6001 VAATIMUKSIA
- VAIHEJÄRJESTYKSET TARKISTETTAVA RAKENNUKSESSA
- LOPULLISET SUUNNITELMAT HYVÄKSYTTÄVÄ ASIAKKAAN LISÄSI VOIMAJOHDON OMISTA JALLA (EPV ENERGIA OY)

Muutos	Päiväys	Kuvaus	Tehnyt	Tarkastanut
Päiväys		Otsikko		Tiedostonimi
30.10.2023		YPYRINNEVA		SIJOITUS.DGN
Suunnittelija		118/33kV SÄHKÖASEMA		Mittakaava
TLIN		SIJOITUSPIIRUSTUS		1:120
Tarkastaja/Hyväksyjä		PKi/PKi		Paperi
PKi/PKi		PKi/PKi		A1
Korvaa		Korvattu		Piirustusnumero
				SIJOITUS
				Versio
				MO
				Lehti/Lehdiä
				1/1

Tämä piirustus on Despro Engineering Oy:n omaisuutta. Piirustuksen käyttö ja jäljentäminen on sallittu ainoastaan kussakin yksittäispäätöksessä tehdyn sopimuksen puitteissa.