



POHJA 2.KRS 1:100

PALOTEKNIN SELVITYS
 RAKENNUS OASTOIDAAN KAITEEN PALO-OASTOON:
 -PALO-OASTO 1: 2338 m² (ALKUPERÄINEN + LAAJENNUS 1 + LAAJENNUS 2 OPETTAJANHUONESIPI)
 -PALO-OASTO 2: 5524 m² (LAAJENNUS 2 LUOKKAHUONESIPI)

RAKENUKSEN PALOLUOKKA P2
 palokorvat alle 600 M²
 -kantavat rakenteet R30
 -oastot rakenteet E130
 -oastotissa rakenteissa olevat ovet, luukut ja ikkunat E115
 -pintamateriaalit sisällä:
 -lattia yleensä: seinät ja kato C-2, d1, lattiat -
 -uokälyt: seinät ja kato A2-s1, d0, lattiat D₁-s1
 -tekniset tilat: seinät ja kato B-s1, d0, lattiat D₁-s1

SAVUNPOISTO
 -yhteisä oviä ja avattavien ikkunoiden kautta

ALKUSAMMUTUS
 -laajennus varustetaan verkkoälykästä palomäärästä (akku- tai paristovarmennettu), määrä ja sijointi määritellään paloviranomaisen kanssa yhteistyössä
 -alkusammuttimet paloviranomaisen ohjeistuksen mukaan
 -käsisammutin 1 kpl / 300m²
 -rakennus varustetaan turva- ja merkkiväestöyksellä

KP Kintopaneeli (savunpoisto)

RAKENUKSEN KORKEUS +0.00 = 81,100 VASTAA RAKENUKSEN 1. KERROKSEN LATTIAN KORKEUS.
 KAKKI ALLE 70CM LATTIAN-TAI MAANPINNASTA OLEVAT LASIT TURVALASIA TAI OMK VAAIDITUA VÄHINTÄÄ 6MM PAKSUA LASIA.

- C TARKENNETTU OVI- JA IKKUNATIEDOT. LISÄTTY MATTOSYVENNÖKSET TK, SIIRRETTY KUVAAMAT. LUOKKA KÄYTÄVÄN TOISELLE PUOLELLE JA PÄIVITETTY LUOKAN KALUSTUS, SIIRRETTY KUVAAMA-TAIDONL. PESUALLASTASO SEKÄ VETOKAAPPI LABORATORIOTILAAN. LISÄTTY LASIVITRIINI LUOKAN VIEREISELLE KÄYTÄVÄLLE.** MKH 26.04.2024
- B MUUTETTU OPETTAJANHUONEEN WC11-12-TILOJEN JA MONISTUSTILAN SEINÄLINJOJA. LISÄTTY IV-KONE MONISTUSTILAAN. LISÄTTY WC-TILOJEN SEKÄ PIENRYHMÄTILA/ OPIKELUTILAN NUMEROT.** MKH 08.04.2024
- A MUUTETTU ALTAAN PAIKKAA SK, MUUTETTU SEINÄ-RAKENTEITA OPETTAJAN- JA LUOKKAHUONESIPIEN TUULIKAAPPESSA. PIENENNETTY RUOKAILUHUONEEN LAAJENNUSTEN OVIKAUKKOJA. LEVENNETTY OPE-TTAJANHUONESIPIEN SISÄÄNKÄNNIN KATOSTA JA LISÄTTY PILARI. TARKENNETTU HUONEALJOJA.** MKH 04.04.2024

Kuoronosaväylä	Kortti	Ford/Rio	Vinonmaan arkistomerkintä vasten
SYSLAMPI	87	1	
Rakennusvaihe	LAAJENNUS	Piirustuksen	PÄÄPIIRUSTUS
Rakennusvaihe	LAAJENNUS	Projektorin	mittaus
KUORTANEEN LUKIO, LAAJENNUS	KESKUSTIE 91	POHJA	1:100
63100 KUORTANE			
INSINÖÖRITOIMISTO	ARK	1552	-ARK002
EERO KELLBERG OY	ARK	1552	-ARK002
MESIMARJAVIITA 7	01510 SENÄJOKI	25.03.2024	
puh/fax (09) 4121 710	GSM: 9400-264456		
email: eero@kellberg.fi	www.kellberg.fi		

ULLAKON OSIIN JAKAVA RAKENNUSOSA E115

4.226 14.234