

Kuortaneen kunnan vastaukset Mäyryn Kyläyhdistys r.y./Vierteentien alueviemäröinnin runkolinja lausumiin;

Lausuma:

Ely-keskuksen 24.1.2025 Kuortaneen kunnalta pyytämän selvityspyynnön ja kunnan antaman vastauksen johdosta haluamme vielä esittää asiassa seuraavaa.

Kunnan vastauksessa on esitetty epätarkkoja ja virheellisiä perusteluita, ja ne ovat osin myös ristiriitaisia keskenään. Lausumassa keskitytään lausumaan Ely-keskuksen esittämiin kysymyksiin 1 - 4 ja niistä kunnan lausumaan.

Vastaus: kunnan vastaukset ovat selkeitä ja oikein perusteltuja

Kysymys 1

Kunta vastaa ensiksi, että Vierteentien alueviemäröinti ei kuulu vesilaitoksen toiminta- alueeseen, mutta vastaa sitten, että 4.3.2020 päivitetty toiminta-alue sisältää tämän, kuten tietenkin päätösten mukaan kuuluukin. Kunnan vastauksessa keinotekoisesti erotetaan runkoputki ja muu viemäröinti toisistaan. Viemärlaitos on kokonaisuus, johon tässä liittyy muun muassa 9 linjapumppaamoja.

Vastaus 1: Kunta ei vastaa, että 4.3. 2020 päivitetty toiminta-alue sisältäisi Vierteentien alueviemäröinti-alueen. Ainoastaan runkoputken.

Kysymys 2

Kunta vastaa, että toiminta-alueeseen kuuluu vain runkoputki. Tässä kunta ”omii” itselleen runkoputken, joka kuuluu hakijalle ja jota se yksin hoitaa.

Vastaus 2: Kunta ei omista runkoputkeakaan, eikä halua omistaa sitä välttämättä jatkossakaan, mutta voi ottaa sen hoitoonsa toiminta-aluejärjestelyn mukaisesti.

Kysymys 3

Lausuman antajien näkemyksen mukaan Vesihuoltolain edellytykset ja kunnan velvollisuus järjestää vesihuolto vaatimallamme tavalla on kiistaton. Alueen piirissä on 39 kiinteistöä, golfkenttä ja 10 huonetta käsittävä hotelli-kiinteistö. Alueviemäröintiä ei ole järjestetty 24.8.2020 tehdyn päätöksen mukaan.

Kunta myös toteaa, että edellytykset toiminta-alueen laajentamiseksi eivät täyty. Kyse ei ole lainkaan tästä, vaan siitä, että kunta ei ole lainkaan toteuttanut oman päätöksensä mukaista alueviemäröinnin järjestämistä.

Vastaus 3: Kunta ei ole määritellyt eikä vahvistanut Vierteentien aluetta jätevesiviemärin toiminta-alueeksi, ainoastaan runkoputken. Alueella on toimiva kyläyhdistyksen ylläpitämä alueviemäröinti, joka on rakennettu aikoinaan kunnan, kyläläisten ja valtion tuen turvin ylläpidon jäädessä kyläläisille. 24.8.2020 kunta ei ole tehnyt päätöstä laajentaa Vierteentien aluetta viemärlaitoksen toiminta-alueeksi.

Kysymys 4

Vastoin kunnan esittämää, kunta ei vastaa millään tavoin runkoputkesta, vaan siitä vastaa yksin ja kokonaisuudessaan hakija. Samoin hakija vastaa kokonaisuudessaan koko jätevesihuollosta ja sen kustannuksista. Kun kyse on kuitenkin kokonaisvaltaisesta vesihuollosta, kunta tässä kiistää sen kaikki velvoitteensa, vaikka yrittääkin vastoin totuutta omia runkolinjan itselleen.

Lisäksi katsomme, että jo kuntalaisten tasapuolinen kohtelu edellyttää, niin kunta velvoitetaan saattamaan vesihuolto vaatimallamme tasolle.

Vesihuolto on myös turvallisuuskriittistä infrastruktuuria ja nykyisellä tavalla hoidettuna turvallisuus- ja ympäristönsuojelun vaatimat edellytykset eivät alueella täyty.

Lopuksi

Pyydämme, että vaatimamme Vierteentien alueviemäröinti siirretään kokonaisuudessaan Kuortaneen kunnan vesihuollon piiriin. Asiaa on pitkitetty kunnan puolelta turhaan ja aiheettomasti ja pyydämme, että Ely-keskus ratkaisisi asian mahdollisimman pian.

Vastaus 4: Mäyrin kyläyhdistys on useampaan otteeseen tehnyt aloitteita, että Vierteentien alue kokonaisuudessaan määriteltäisiin viemärihuollon toiminta-alueeksi ja kunta ottaisi koko kokonaisuuden hoitaakseen sellaisenaan.

Kunta ei ole tähän suostunut.

Perusteena on ollut se, että alueella on yhteishankkeella toteutettu toimiva siirtoviemäri/alueviemäröinti. Toisena perusteena on ollut se, että viemäri- ja linjapumppaamot ovat luonteeltaan kiinteistöpumppaamoja, joissa ei ole erillisiä sähkökeskuksia vaan sähkö otetaan taloista suoraan sähköä maksavien kotitalouksien kautta. Katso liitteen valokuvat 3,4,5,6,7 ja 10. Pumppaamoille ei myöskään ole huoltotehtäviä, vaan ne ovat kotitalouksien ”takapihoilla”. Myönnytyksenä useisiin aloitteisiin kunta kuitenkin määritteli, että alueviemäröinnin runkoputki liitetään toiminta-alueeksi varmistamaan sen, että yhteys kunnan varsinaiseen runkolinjaan on turvattu aina mahdollisten rikkoutumisien vuoksi. Tämä määrittely on vahvistettu kunnanvaltuustossa ja on lainvoimainen.

15.4.2025

Kuortaneen kunta

