

Rakentamislupa, lämminvesisäiliö, kiinteistölle 300-401-31-319

Ympla 10.06.2025 § 31
410/10.03.00.04/2025

Valmistelija	Rakennustarkastaja Katja Karonen
	Kuortaneen energiaosuosukunta hakee rakennuslupaa lämpöakulle, kiinteistölle 300-401-31-319, tuottajantie 8. Lämpöakku on 1000m3 lämminvesisäiliö, jolla tasataan ja varmistetaan kaukolämpöverkon toimintaa. Paikka sijaitsee teollisuusalueella, lämpölaitoksen välittömässä läheisyydessä. Vaikka rakennelma on korkea koitetaan värityksellä häivyttää suurta kokoa (suunniteltu väri vaalea harmaa) Naapurin kuulemiset lähetetty 3.6.25 Vip 24.6.2025
Liitteet	KEO sähkökattila ja akku julkisivu ark asemapaikkirustus KEO lämpöakku päätös 300-2025-17
Esittelijä	Rakennustarkastaja Katja Karonen
Päätösehdotus:	Ympäristölautakunta myöntää haetun rakentamisluvan ehollisena, hyväksytään lupa ellei naapurin kuulemisissa jotain estettä ilmene.
Päätös:	Ehdotus hyväksyttiin
Lisätietojen antaja	Rakennustarkastaja Katja Karonen katja.karonen@kuortane.fi , 0400179467