

## Rakentamislupa, käyttötarkoituksen muutos kiinteistöllä 300-401-30-500

Ympla 27.10.2026  
382/10.03.00.04/2026

Valmistelija

Rakennustarkastaja Katja Karonen

Kunnan omistaman terveyskeskus rakennuksen hätäkeskukseen kytketty paloilmoitinlaite aiheutti tulipalon alun ja tuhoutui palossa korjauskelvottomaksi. Laitteen uusiminen on kallista ja rakennuksen käyttöaste pieneneään päin ja käytännössä muuttunut terveyskeskuksesta toimistoksi, jossa on mm. kotihoidon toimistotiloja, päivävastaanottojen lisäksi. Joten omistaja hakee lupaa poistaa hätäkeskukseen liitetty laitteisto.

Pelastuslaitoksen neuvonnan mukaisesti poistoa varten on hankittu lausunto Paloff oy:ltä (yritys joka on erikoistunut palosuunnitteluun), lausunto josta ilmenee ettei Hätäkeskuslaitosyhteys ole todennäköisesti kuin varmuuden vuoksi laitettu, koska alkuperäisestä luvassakaan asiasta ei mainita (ei ole ollut tapana luvan myöntämisaikaan).

Liitteet

Paloturvallisuusselvitys  
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen pöytäkirja  
Lupapisteen hakemus

Esittelijä

Rakennustarkastaja Katja Karonen

### Päätösehdotus:

Rakennustarkastaja ehdottaa, että ympäristölautakunta myöntää luvan hätäkeskusverkkoon kytketyn laitteiston poistamiseen ja korvaamiseen toimintaan sopivalla järjestelmällä toiminnan laadun mukaan. Vanhan laitteiston poistosta mahdollisesti aiheutuvat reiät /aukot palo-osastoinneissa tulee tukkia asianmukaisesti.

### Päätös:

Lisätietojen antaja

Rakennustarkastaja Katja Karonen [katja.karonen@kuortane.fi](mailto:katja.karonen@kuortane.fi) 0400179467